

SK - Vyhlásenie zhody**C_{SK}**

Dolupodpísaný zástupca:

výrobcu: Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava**výrobne:** Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislavatýmto vyhlasuje, že výrobok: **weber.pas winter**

v štruktúrach VR572, VR472, VR972, VR872, VR772 je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z.z. a stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž uvedenom v technickom liste a technologickom predpise, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje technické osvedčenie č. **TO - 09/0119**

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Pridržnosť k podkladu - k betónu po 28 dňoch	0,6 N/mm ²	Protokol o skúške č. 20-09-1297 ¹
Vodotesnosť - za 30 min	0,74 l/m ²	
Oderuvzdornosť	30 min.	
Mrazuvzdornosť	0,6 N/mm ²	
Ekvivalentná difúzna hrúbka	0,22 m	

Opis výrobku, účel a spôsobok použitia v stavbe:

Tenkovrstvá omietka weber.pas winter sa používa ako povrchová úprava stien v interiéri a exteriéri. Nanáša sa na vápenno-cementové, cementové malty, omietky a výstužné vrstvy kontaktných zatepľovacích systémov ošetrené podkladným náterom.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

1, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Osvedčovacie miesto OM 04, Studená 3, 826 34 Bratislava

Meno: Alojz Chamraz

podpis

Funkcia: vedúci výroby

Dátum: 29.10.2009

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS, s.r.o.
Divízia Weber-Terranova
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava
IČO: 31 389 139 IČ DPH: SK2020339761

